

Вентиль баллонный ВЗА-04

ПАСПОРТ ДЖЕТ 142 00 00 00



1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Вентиль для баллонов закиси азота средней и малой вместимости на рабочее давление 10 МПа (100 кгс/см²) ВЗА-04 является запорным устройством при наполнении, хранении и расходовании закиси азота.

1.2 Вентили изготавливаются по техническим условиям ТУ 3645-007-13071510-2006.

1.3 Вид климатического исполнения У2 и Т2 по ГОСТ 15050, но для работы в интервале температур окружающей среды от минус 500 °С до плюс 60 °С.

2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Рабочее давление, МПа(кгс/см ²), не более	10(100)
Максимальный расход закиси азота, м ³ /час	100
Наработка на отказ, циклов	3000
Габаритные размеры, мм, не более	120x50x45
Масса, кг, не более	0,55
Присоединительные резьбы:	
баллона	W 27,8 ГОСТ 9909
выходного штуцера	G3/4" ГОСТ 6357

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 При эксплуатации вентиля необходимо соблюдать:

-«Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03-576-03;

-Требования ГОСТ 12.2.008.

3.2 Присоединительные элементы выходного штуцера должны быть чистыми и не иметь никаких повреждений, следов масла и жиров.

3.3 Разборку и ремонт вентиля должно производить лицо, назначенное администрацией и прошедшее техминимум по ремонту газовой аппаратуры.

3.4 Вентиль закрывать усилием руки.

3.5 Категорически запрещается:

-подтягивать детали вентиля, установленного на заправленный баллон;

-применять ключи при закрывании вентиля.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Вентиль транспортируется любым видом транспорта.

4.2 При транспортировании вентиля необходимо соблюдать требования «Правил перевозки грузов», утвержденных в установленном порядке.

4.3 Транспортирование вентиля должно соответствовать:

-для районов с умеренным и холодным климатом—группе условий хранения 5 (ОЖ) ГОСТ 15150;

-для районов с тропическим климатом—группе условий хранения 6 (ОЖ) ГОСТ 15150.

4.4 Хранение вентиля для районов с холодным климатом в соответствии с группой условий хранения 3 (ЖЗ) ГОСТ 15150.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие вентиля требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 Изготовитель гарантирует нормальную работу вентиля в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев с даты изготовления.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1 Вентили ВЗА-04 ДЖЕТ 142 00 00 00 обезжирены, испытаны в соответствии с техническими условиями, резьба клапана смазана кислородостойкой смазкой ВНИИ НП-283 по ОСТ 38-01196-8.

Применение другой смазки категорически запрещается!

6.2 Вентили признаны годными для эксплуатации.

6.3 Отметка о приемке: _____

6.4 Дата выпуска: _____

7 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

7.1 Сертификат соответствия № С-RU.АЯ09.В.00934 выдан 21.06.2012.

ЗАО ПО «ДЖЕТ»

Адрес обособленного подразделения (почтовый адрес):

426039, УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 298

Телефоны: (3412) 601-535, 601-526, 601-527

E-mail: jet@svarkajet.ru

<http://www.promjet.ru>